

In je Scoutinggebouw zijn blusmiddelen aanwezig om actie te kunnen ondernemen bij een beginnende brand. In de bouwregelgeving en de vergunning voor het gebruik van je gebouw is aangegeven wat voor blusmiddelen aanwezig moeten zijn. In het Bouwbesluit 2012 staat dat blusmiddelen regelmatig moeten worden gecontroleerd, om zeker te zijn van de juiste werking. Hierbij wordt aangegeven dat een controle eens per twee jaar noodzakelijk is. De brandweer zal hier bij een controle van het gebouw ook op letten. Daarnaast stellen ook veel verzekeraars eisen aan het type en aantal blusmiddelen en de controle frequentie. In een aantal gevallen wordt hierbij (nog) vastgehouden aan een controle frequentie van één keer per jaar.

Wie kan controleren

Er zijn veel bedrijven waar je je blusmiddelen kunt controleren.

Wat moet worden gecontroleerd

De volgende werkzaamheden vallen onder het uitvoeren van een jaarlijkse controle:

Brandslanghaspel

- controle op bereikbaarheid brandslanghaspels
- controle bevestiging brandslanghaspels
- controle op aanwezigheid en leesbaarheid van de gebruiksaanwijzing
- controle van de debiet (doorstroming)
- controle op beschadigingen
- controle van de slangklem, straalpijp en slanggeleider
- aanbrengen van onderhoudsetiketten
- drukvast controle (1 maal per 5 jaar)

Poeder- schuim- en CO² blussers

- controle op beschadigingen en roestvorming
- controle op slang en spuitmond
- controle op transfer en rijkstype keur
- controle op de verzegeling, druk en inslagmechanisme
- controle op afdichtingen en leeftijd blustoestel
- controle op gewicht en inslag (CO²-blussers)
- aanbrengen van onderhoudsetiketten

Bewaren van informatie

Het is belangrijk om alle informatie rond de controle van blusmiddelen goed te bewaren. Het gaat hierbij om een overzicht van de locatie van de blusmiddelen, de jaarlijkse controle rapporten en de documenten waaruit blijkt dat defecte of ontbrekende blusmiddelen zijn vervangen. Tijdens een controle kun je dan aantonen dat je alle noodzakelijke maatregelen genomen hebt. Je kunt gebruik maken van het accommodatieboek dat door Scouting Nederland beschikbaar gesteld is om alle officiële documenten rondom het beheer van je gebouw of wachtschop te bewaren.

Meer informatie

Bouwbesluit 2012

www.wetten.nl

Infoblad keerkleppen

www.scouting.nl

Ministerie SZW, brandveiligheid <https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/brandveiligheid/blusmiddelenkeuring>

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.