

Eigenaren van een collectieve leidingwaterinstallatie hebben vanuit de zorgplicht de verantwoordelijkheid om keerkleppen (terugstroombeveiligingen) in het systeem jaarlijks te controleren. Keerkleppen moeten voorkomen dat water terugstroomt naar de hoofdleiding. Het waterleidingbedrijf is bevoegd om je waterinstallatie te controleren en zal hierbij ook letten op de aanwezigheid van de juiste en werkende keerkleppen.

Keerkleppen worden geplaatst bij tappunten waarop bijvoorbeeld brandslanghaspels, een CV,, vaatwassers of koffie-automaten zijn aangesloten. Ook tappunten die regelmatig gebruikt worden voor het aansluiten van een tuinslang moeten eigenlijk van een keerklep voorzien worden. Hiermee wordt voorkomen dat groei van bijvoorbeeld Legionellabacteriën in het stilstaande water van een voorziening, kan terugstromen waardoor er besmetting in de hoofdleiding ontstaat.

### **Controle van keerkleppen**

Van buitenaf is, in een normale situatie, niet zichtbaar of een keerklep defect is. Daarom is het belangrijk om jaarlijks de keerkleppen te laten controleren. Een gecertificeerd bedrijf kan deze controle uitvoeren.

### **Bewaren van informatie**

Het is belangrijk om alle informatie rond de controle van keerkleppen goed te bewaren. Het gaat hierbij om een overzicht van de locatie van de keerkleppen, de jaarlijkse controle rapporten en de documenten waaruit blijkt dat defecte of ontbrekende keerkleppen zijn vervangen. Tijdens een controle kun je dan aantonen dat je alle noodzakelijke maatregelen genomen hebt.

Je kunt gebruik maken van het accommodatieboek dat door Scouting Nederland beschikbaar gesteld is om alle officiële documenten rondom het beheer van je gebouw of wachtsch1p te bewaren.

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.